

Birou Acces la rețea

C Ă T R E,

RAFI SRL
judet HARGHITA, localitate TUSNAD strada
TUSNAD-SAT nr. 146 cod postal 537335

Referitor la cererea de aviz de amplasament-PUZ înregistrată cu nr 70502013164 / 11.08.2020, pentru obiectivul ELABORARE PUZ-PENTRU ZONA TURISTICA VARNYAKA LOCUL NUMIT VERESVIZ, amplasat în judet HARGHITA, localitate TUSNAD cadastru 50920

În urma analizării documentației faza PUZ, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr 70502013164/14.09.2020

Utilizarea amplasamentului propus, se va face respectându-se următoarele condiții :

- In incinta perimetrului teritorial aferent PUZ nu exista retele de distributie de IT si MT care ar impune restrictii sau devieri traseu, privind construirea de obiective.
- In zona studiata obiectivul proiectat se va alimenta din retea electrica existenta.
- Avand in vedere considerentele mai sus amintite nu a fost solicitat elaborarea documentatiei " ECHIPARE EDILITARA PUZ RETELE ELECTRICE".

Utilizarea amplasamentului propus prin PUZ se va face respectandu-se urmatoarele normative si conditii:

- ☐ Ord. ANRE nr.239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice
- In zona de protectie si siguranta se instituie restrictii si interdictii, in scopul asigurarii functionarii normale a capacitatii energetice si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului din vecinatate.
- Amplasarea unor cladiri la o distanta mai mica decat distanta de siguranta reglementata fata de o capacitate energetica (conf. Ord. ANRE nr.239/2019) se poate face pe baza unei analize de risc intocmita de un proiectant (atestat de ANRE) si avizata in Comisia Tehnico- Economica. Costul analizei de risc se suporta de catre solicitant.

- ☐ NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice.
- ☐ PE 106/2003 "Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de j.t."
- ☐ Legea 123/2012, terenurile pe care se situeaza retelele electrice existente la intrarea in vigoare a legii, sunt si raman in proprietatea publica a statului. Cheltuielile pentru modificarea, schimbarea caracteristicilor energetice initiale ale instalatiilor electrice existente, inclusiv pentru eliberarea amplasamentului, conform legii, sunt suportate de cel care a generat modificarea.

- ☐ Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.

La depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de construire a obiectivului, proiectantul general va mentiona necesitatea obtinerii autorizatiei de construire pentru instalatia de alimentare cu energie electrica (La instalatiile care se realizeaza pe Tarife de racordare autorizatia se va obtine in numele SOCIETATII DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA SUD SA ☐ SDEE Harghita)

- ☐ Racordarea la RED a obiectivului ZONA TURISTICA din zona studiata in PUZ, precum si stabilirea sursei de alimentare (a punctului de racordare) se vor stabili numai dupa depunerea documentatiei pentru Avizul tehnic de racordare.

- ☐ Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.

- ☐ Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism si isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.



Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.

Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Harghita

Str. Kossuth Lajos Nr. 1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999

C.I.F. SDEE TS/C.U.I. Suc.: RO14493260 / 14536166

Fax: +40 266 371 975

R.C. SDEE TS/Suc.: 308/238/2002 / 119/61/2002

www.distributie-energie.ro

Capital Social: 476.379.330 lei

Cod operator date cu caracter personal: 21641

□ Pentru faza urmatoare (autorizatie de construire) se va prezenta o noua solicitare anexand si urmatoarele :

- Acordul unic emis de CJ -faza PUZ

- Plansa reglementari urbanistice - faza PUZ

S-a eliberat prezentul aviz în conformitate cu certificatul de urbanism nr 15 din 18.06.2018 în vederea avizării PUZ .

Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de 113.05 (inclusiv TVA) s-a achitat cu chitanța nr. / .

Director
Ing. Jozsa Csaba



Serviciu Acces la rețea
Ing. Attila VERESS

Întocmit
Veress Attila