

AAA  
Sh

NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
"OLTUL" AL JUDEȚULUI HARGHITA



NESECRET

Exemplar nr. 2/2

Nr. 2.458.773

M. Ciuc, 10 septembrie 2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA  
MEDIULUI HARGHITAINREGISTRAT NR. 793  
Zua 11 Luna 09 Anul 2020

Către,

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA*****municipiul Miercurea Ciuc, str. Marton Aron nr. 43, jud. Harghita******telefon 0266-371-313, fax: 0266-310-410******e-mail: office@apmhr.anpm.ro******domnul director executiv Domokos Laszlo Jozsef***

Ca urmare a solicitării dumneavoastră nr. 6889 din 04/09/2020, înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita cu nr. 2.458.773 din 7 septembrie 2020, privind proiectul **„PUZ - zona turistica Varnyaka locul numit Veresviz în comuna Tușnad satul trup Vargyas f.n.”** cu amplasamentul în comuna Tușnad, satul trup Vargyas, județul Harghita, investitor: **RAFI S.R.L.**, vă comunicăm următoarele:

1. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor , în condițiile reglementate de Anexa nr. 4 din regulamentul menționat colaborate cu prevederile art.78, alin. (3) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I. nr. 163/2007;
2. La dimensionarea căilor de acces pentru autospeciale, se vor avea în vedere prevederile Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile **rurale** aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 50/1998;

NESECRET

1 / 2

NESECRET

3. Amplasarea în parcelă a construcțiilor va ține cont de prevederile Normativului de siguranță la foc, indicativ P118-99 privind asigurarea măsurilor de limitare a propagării incendiului la vecinătăți și al numărului de fațade la care trebuie asigurat accesul carosabil pentru intervenție, în funcție de destinația construcțiilor care se vor realiza;

4. Utilitățile în zonă se vor dimensiona pentru alimentarea cu apă a hidranților de stins incendii în cazul în care este obligatorie prevederea unor astfel de instalații conform prevederilor art. 4.1. și art. 6.1. din Normativul de securitate la incendiu a construcțiilor, parte a II-a – Instalații de stingere, indicativ P118-2/2013 sau ale prevederilor Normativului privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților, indicativ NP 133-2013;

Cu stimă.

